



Sức rửa đường ống dịch vụ



Cách xả đường ống dịch vụ

Hãy làm theo các bước hướng dẫn dưới đây để biết cách xả đường ống cấp nước chính của bạn. Quá trình xả đường ống cấp nước có thể kéo dài hơn 3 phút; hãy sắp xếp thời gian cho phù hợp.

- Bắt đầu từ tầng thấp nhất của tòa nhà, hãy xác định vị trí vòi nước lạnh gần nhất với điểm mà đường ống cấp nước chính đi vào tòa nhà.
 - Vị trí này có thể là một vòi nước ngoài trời (vòi gắn ống) ở mặt trước tòa nhà, hoặc một vòi nước trong nhà nằm ở tầng hầm, khu vực kỹ thuật, hay phòng giặt.
- Tháo bỏ mọi phụ kiện đi kèm (đầu tạo bọt, lưới lọc, bộ lọc, v.v.) có thể làm giảm lưu lượng nước.
- Làm việc theo chiều từ dưới lên trên: mở hết cỡ tất cả các vòi nước LẠNH (tại bồn rửa, bồn tắm, vòi sen, v.v.) trong 3 đến 5 phút, hoặc cho đến khi nước chảy ra trở nên trong suốt.
 - Hãy đảm bảo rằng tất cả các vòi nước đang mở đều có đường thoát nước để tránh bị tràn.
- Giữ cho tất cả các vòi nước tiếp tục mở và chảy trong vòng 30 phút.
- Tắt nước theo trình tự ngược lại (từ tầng trên cùng xuống tầng thấp nhất).
- Mở nước lại để kiểm tra độ trong của nước; hãy lặp lại quy trình này nếu cần thiết.
- Lắp lại các đầu tạo bọt/lưới lọc đã tháo ra sau khi hoàn tất công việc.

Thông tin bổ sung

- Không sử dụng nước máy, máy làm đá hoặc thiết bị lấy nước lọc cho đến khi hoàn tất các bước xả nước nêu trên.
- Nếu tủ lạnh của bạn có chức năng làm đá, hãy loại bỏ toàn bộ lượng đá đã được tạo ra trước khi thực hiện việc xả nước.
- Vệ sinh các đầu lọc/lưới lọc nếu phát hiện có cặn bẩn, tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Nếu các vấn đề về chất lượng nước vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với số Hotline được cung cấp ở cuối trang.

Khi nào cần xả đường ống dịch vụ?

Việc xả đường ống được khuyến nghị thực hiện sau bất kỳ công việc nào tác động trực tiếp hoặc diễn ra gần đường ống dịch vụ của bạn, bao gồm cả việc đào thăm dò (potholing) hay sửa chữa các hệ thống tiện ích. Việc này giúp giảm thiểu nguy cơ xảy ra các tình trạng:

- Các hạt cặn bị bong tróc và lẫn trong dòng nước
- Thay đổi tạm thời về áp lực, lưu lượng hoặc màu sắc của nước
- Tắc nghẽn lưới lọc đầu vòi nước hoặc các thiết bị cấp nước

Thông tin Chương trình

Nằm trong khuôn khổ nỗ lực quốc gia nhằm xác định và thay thế các đường ống dịch vụ bằng chì, KC Water đang tiến hành lập danh mục các vật liệu cấu thành nên hệ thống đường ống dịch vụ trên khắp địa bàn Kansas City. Các đường ống dịch vụ này đóng vai trò kết nối nhà ở và các tòa nhà với mạng lưới đường ống cấp nước chính của thành phố.

Trong thập kỷ tới, các đội ngũ nhân viên của KC Water sẽ tiến hành đào thăm dò tại các khu vực thuộc các bất động sản trên toàn thành phố nhằm xác định vật liệu của những đường ống dịch vụ hiện chưa rõ thông tin. Khái niệm “chưa rõ thông tin” đơn thuần có nghĩa là KC Water hiện chưa lưu giữ hồ sơ về vật liệu cấu tạo của đường ống đó; điều này không đồng nghĩa với việc đường ống đó được làm bằng chì.

Chủ sở hữu các bất động sản sẽ được thông báo trước một khoảng thời gian thích hợp trước khi bất kỳ công việc thi công nào được triển khai.

Để xem phân loại đường ống dịch vụ hiện tại của bất động sản, vui lòng truy cập Bản đồ Kiểm kê Đường ống Dịch vụ của KC Water. Quét mã QR ở bên phải.



Nếu quý vị có thắc mắc hoặc lo ngại về nguồn nước sau khi hoàn tất công tác đào thăm dò, vui lòng liên hệ với đội ngũ dự án theo số 816-513-0150 hoặc địa chỉ email water.servicelineinventory@kcmo.org.